

弊社製「キッチンフードライト：MMP-060KH/T1」につきましては「東京消防庁 予防事務審査・検査基準（改訂第12版）」第3章 第2厨房設備内に定められた下記の条項に基づき適合仕様となっております。

検査基準適合対照表「東京消防庁 予防事務審査・検査基準（平成29年改訂第12版に基づく）」

東京消防庁 予防事務審査・検査基準 第3章 第2節 第2 2.条例等の運用（3）天蓋及び排気ダクト 照明設備に関する除外項目	株式会社モデュレックス キッチンフードライト
照明設備は耐熱性のものであること	◎耐熱硬質プレスガラスを使用 【ガラス厚8mm】 【耐熱250℃】 社内基準試験方法により、割れ変形なき事 ◎電線：シリコンゴム絶縁ガラス編組電線 【耐熱180℃】
油脂、蒸気等の防護措置が施されていること	◎耐熱パッキン使用 (シリコンゴム耐熱180℃)
衝撃を受ける恐れのある部分の照明設備は 金網等で防護すること	◎耐熱硬質ガラスカバー 硬質プレスガラス（8mm厚）を使用
熱の影響を受ける恐れのある部分の電気配線 は、耐熱製性を有する電線（けい素ゴム絶縁 ガラス編組電線又はフッ素樹脂電線、若しくは これと同等以上の耐熱性を有するもの）を 使用すること	◎電線：シリコンゴム絶縁ガラス編組電線 【耐熱180℃】